


Feldstrasse 16
CH-8718 SchänisTel. 055 619 30 80
Fax. 055 619 30 88

www.mekapro.ch

info@mekapro.ch

Nr. 4.214

Steigleitungskanal
Waid**Material:****Grundkanal:**
Abdeckung:1.25 mm SVZ-Stahlblech
1.25 mm SVZ-Stahlblech**Dimensionen:****Produktionsbedingte**
Mindestmasse**x = min. 70 mm**
y = min. 150 mm**Beispiele:**85 x 160 mm
85 x 200 mm
120 x 200 mm
weitere Dimensionen auf Anfrage**Inbegriffen:**

- Grundkanal und Abdeckung pulverbeschichtet nach Wahl
- Querschiene DIN 35 mm zur Kabelbefestigung und Nivellierung
- Kanalstoss-Verbinder
- Deckelhaltespannen

Varianten

- norm oder spezial Stanzungen in der Front
- Grundkanal und Abdeckung aus Aluminium oder nach Absprache
- mit Profil für Leitungsschnellverleger
- div. Änderungen nach Absprache möglich